מקרא:

1. חשוף
2. פיזור וסיקול אספלט קיים.
3. מצע סוג א' בעובי כמפורט מחדש לדרגת הידוק 100%
4. שכבת מצע סוג א' בעובי משתנה 15-30 סמ מחדש לדרגת הידוק 98%.
5. מילוי בכל המפלסים בחומר מילוי ובהר מובא שהותאם לדרישות הבאתו. א. דרישה

נפח	איזון עובר
0"	100
3/4"	100-50
מס' 4	80-25
מס' 200	15-25

ב. אבול נילוח - מקסימום 96%
ג. אינדקס פלסטיות - מקסימום 10%
ד. החומר יהודק בהקרה מלאה לדרגת הידוק של 98% מדחיסיות אשטו באלבות בעובי 15 סמ.

6. הידוק שוחה בבקרה מלאה.
7. רישום כחומר מדבר שוברים
8. חפירה ו חציבה בשטח להיחלפת קרקע יראה הערחות באלקן זה.
9. אורם סוג א' בעובי 10 סמ.
10. שכבת אספלט נושאת בעובי 5 סמ ריצוף מקסימלי 1" אריגוים סוג א.
11. אריגוים סוג א.
12. שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ ריצוף מקסימלי 1" אריגוים סוג א.
13. תשתית אספלטית בעובי 10 סמ ריצוף מקסימלי 1" אריגוים סוג א.
14. תשתית אספלטית בעובי משתנה מלא פחות 6-9 סמ ריצוף מקסימלי 1" אריגוים סוג א.
15. רישום יקוד.
16. רישום מאוזר.
17. שכבה חיל בעובי 40 סמ מיוצבת בצמנט בשווי של 18 וחל מיוצב.
18. קרעוף אספלט קיים 3-5 סמ
19. אבן גן נרחמים במידות10+20 סמ כולל חושבת בטון ב-20
20. אבן שפה נרחמים בגדות 23-25 סמ כולל חושבת בטון ב-20
21. אבן רצף- גוף וחוצה חדר בהתאם לוסכניות האדריכל
22. אדמת גן בעובי 30 סמ.
23. קיר תומך
24. מילוי ארוזלי בגב קיר תומך. מחודק בבקרה מלאה בשכבות. בעובי 30 סמ לדרגת הידוק 98% בחומר בעל התכונות הבאות:
   - % עובר נפה 200 מקסימום 15%,
   - % עובר נפה #4 25-80%
   - % עובר נפה 3/4" 50-100%
   - מדד פריאר מקסימלי 75 סמ.
   - % אבול נילוח מקסימלי 35%
   - % אינדקס פלסטיות 10%
25. מילוי נבחר בעובי 95 סמ.
26. נייסר אספלט.
27. מסוב קיימת לסיקוק בקנאר חיבור.
28. מסוב בטון לסחר הקפדת.
29. מעקה בטיחות ליהלכי רגל.
30. אבן שפה מונמכת בגדות 25+5x5 סמ כולל חושבת בטון ב-20
31. אבן שפה בגדות 100+25x15 סמ כולל חושבת בטון ב-20
32. אבן תעלה בגדות 50x50 חד שפועית.

מס. עדכון / הערה	תאור העדכון	תאריך	חתימה
1			

תרשים סביבה / תכנון גיליונות:

מעמד התכנית:

תכנון אדריכלי	תכנון מפורט	
תכנון מוקדם		

לעיון	מוסר	לעיון	למסירה	לביצוע
תאריך:	תאריך:	תאריך:	תאריך: 21/08/24	תאריך:

גרונר ד.א.ל. מהנדסים ע"מ
מיתם הבוסר 12, 85 מבוסר דוד הרוזה, 2 מיל ע מבוסר
טל' 04-8559910 פקס 04-8559910

פרוייקט:
טבריה
ואדי רקת

שם התכנית: פרטי מבנה

תוכן עמוד: עירית טבריה

עדכון תאריכים	שרטט:	תכנן:	בדר:	לקוח:
שם:	ר.ש	ר.ש	משה	
תאריך:	21/08/24	21/08/24	21/08/24	

מס. תכנית	שם הגיליון	גבה מידה
1500	1500	1:500

מס' העבודה: 7394מ מהדורה: 00

פרט A-2 -מסעה חדשה (ללא שכבת אג"מ)

קנ"מ 1:10

פרט B - מעבר בין מסעה למדרכה

קנ"מ 1:10

פרט D - ראש אי מבטון

קנ"מ 1:10

פרט G3-מדרכה בין קיר לאבן שפה בכביש 9

קנ"מ 1:10

פרט H- אי תנועה מרוצף עם המסה למעבר חצייה

קנ"מ 1:10

פרט K- אבן שפה מונמכת במדרכה- מעבר חצייה

קנ"מ 1:10

פרט G2-מדרכה בשאר הכבישים למעט כביש 9

קנ"מ 1:10

פרט F -אי תנועה עם בנין בכביש משולב.

קנ"מ 1:10

פרט C4-כניסה למגרש

קנ"מ 1:10

פרט F1-אי תנועה עם בנין בכביש משולב.

קנ"מ 1:10

פרט J - פרט התחברות שכבות אספלט למצב הקיים בחתך ארכי ברחוב יהודה הלוי

קנ"מ 1:10

הפס	5	11	11	17	23	29	38	44	45
	-קרעוף ראש פרוס אספלט קיים -שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט משוא בעובי 6 סמ	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ (בקטע בשכבה אחת)	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ -שכבת אגרים סוג א'' בעובי מקשרה 6-12 סמ (בקטע בשכבה אחת)	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ -שכבת אגרים סוג א'' בעובי מקשרה 12-18 סמ (בקטע בשני שכבות)	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ -שכבת אגרים סוג א'' בעובי צו 15 סמ -שכבת מצע סוג א'	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ -שכבת אגרים סוג א'' בעובי צו 15 סמ -שכבת מצע סוג א' בעובי 15 סמ	-שכבת אספלט משוא בעובי 5 סמ -שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 סמ -שכבת אגרים סוג א'' בעובי צו 15 סמ -שכבת מצע סוג א' בעובי 15 סמ -שכבת מצע סוג א' בעובי 15 סמ	

פרט L-מדרכה מרוצפת נובלת בקיר תומך קיים

קנ"מ 1:10

פרט P - התחברות ציידת שכבות אספלט למצב הקיים

קנ"מ 1:10

פרט M -קצה מדרכה מאבנים משתלבות בחפירה ללא חיפוי

קנ"מ 1:10