פרט עטיפת צינור בטון בקיר תומך

ק.מ 1 : 25

הערה:

1. מעבר צינור ניקוז בקיר מרומז יהיו לפי פרטים של היצרן קיר.
2. פרט זה מתאים לקירוי עד לגובה 3.5 מ' ובגבי כל חציה יבוצע פרט מפציי בתכניות לביצוע.

תא קליטה בודד 2 או 3 סבכות, בעומק עד 2.00 מ' לשוחת בקרה

ק.מ 1 : 25

שוחת בקרה בודדת במידות 120 \ 100 לעומק עד 5.50 מ'

ק.מ 1 : 25

הערה

תאי בקרה וקליטה יהיו חרושתיים. הפרטים המופיעים בגליון זה הינם רק לצורך אינפורמציה למקרה של יציקה באתר באישור בכתב של הפיקוח בלבד.

פרט תעלה מדופנת ״יריפ-ראפ״

קנ״מ 1:25

פרט יריפ-ראפ

קנ״מ 1:25

פרט יציאת צינור ניקוז ⌀ 60

קנ״מ 1:25

פרט יציאת צינור ניקוז ⌀ 100

קנ״מ 1:25

צנור עטוף בטון מזרן

קנ״מ 1:25

יבוצע רק במקרים בהם יידרש הדבר על פי הנחיות המפקח באתר.

צנור עטוף חול קנ״מ 1:25

הערות :

1. סוג הבטון בכל סוגי התאים ב-30.
2. המכסים בשוחת לא בטאר 60 טיק.
   כיתן המכסה מסוג שנה הנדריה תשנ"ה במהדורה מסוג B-125 עם 60 טמ.
   בכבביש מסוג C-B40 עם 90 טמ.
3. המכסות ומעמני הצד בתאי שוחה יהיו מיציקת ברזל. הצדיו אלא אם נאמר אחרת.
4. תעבורת ראשי לבבוי התאים מרוחים בסמיכות אחת זו כשמרים בהתכוון ניאוי שני ערך כלכלי ציפוי שכבי והידיה.
   4.1 לתאי בקרה - דגם B-100 אחוז בסמיכות ומרוחים בהתאמה.
   4.2 לתאי תפיסה - 2 תאים דגם C-100 M
   4.3 לתאי תפיסה - 3 תאים דגם C-120 M

פרט הגבהת ו/או התאמת שוחה קיימת

לא קנ.מ.

חתך ב-ב קנ״מ 1:25

מס' עדכון / תיאור השינוי:	תאריך:			

תרשים סביבה / הוראת גיזיונות :

מעמד המתכנית :

תכנון ארצי ○ | תכנון מפורט ●

תכנון מוקדם ○

לעיון ○ | מחוי ○ | לעיון ○ | לפסיכ"ת ● | לביצוע ○

שלב:	שלב:	שלב:	שלב:	שלב: 21/08/24 תאריך:

גרונר ד.א.ע. מהנדסים ע"מ
מיקוד הנמל ת.ד. 85 30200 רח' הדיקור 5 משק עמקים
טל' 04-8556111 פקס 04-8556100

מתריינים :

טבריה
ואדי רקות

שם התכנית : תכנית פרטי ניקוז

היזם עבור : עיריית טבריה

עריכים לחשבון:	שם:	שם:	תכנן:	בדר':	כלים:
		ג.ג	ג.ג	משה	
חתימה:					
תאריך:		21/08/24	21/08/24	21/08/24	
מס' תכנית:		6001	6001		קנה מידה:
מס' העבודה:		73940	מהדורה	00	מקומון

G:\TABA-HOUSING\73940\01 תא\dwg\73940_תא_קליטה_בודד_2_או_3_סבכות_בעומק_עד_2.00_מ'_לשוחת_בקרה.dwg